



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

Czarnków, 9 października 2025 r.

ON-HK.9020.274.2025

Sprawę prowadzi:	Alina Stoińska +48 413109810 monitoring.wody.psse.czarnkow@sanepid.gov.pl
------------------	---

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W SIEDLISKU

W oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, przeprowadzonych w ramach planu pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile, Laboratorium Badania Wody, 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43, w ramach kontroli urzędowej oraz wykonanych przez Laboratorium Usługowo-Badawcze "BIOCHEMIK" sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Strefowa 15, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej 22.09.2025 r., przez próbkobiorców Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Czarnkowie w następujących punktach:

- sieć Rychlik 16, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1448/W2025 z 26.09.2025 r.,
- sieć Siedlisko 160, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1449/W/2025 z 26.09.2025 r.,

oraz pobranej 3.10.2025 r., przez pracownika laboratorium „BIOCHEMIK”, w następujących punktach:

- sieć Rychlik 16, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1305/10/25 z 7.10.2025 r.,
- sieć Siedlisko 160, szkoła podstawowa - sprawozdanie z badań nr 1306/10/25 z 7.10.2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Siedlisku spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

W próbie pobranej 22.09.2025 r. stwierdzono nieakceptowalny zapach wody, $TON \geq 2$. W związku z czym, przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej, przeprowadziło 3.10.2025 r. powtórne badania w zakresie zapachu wody, pobierając próby w obu ww. punktach. W żadnej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapachu wody, który określono jako akceptowalny, < 1 .

Woda przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294).

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

- 1.sprawozdanie z badań nr 1448/W2025
- 2.sprawozdanie z badań nr 1449/W2025

Otrzymują:

- 1.Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. 64-980 Trzcianka ul. S. Żeromskiego 15
- 2.Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Trzcianki
- 3.ON-HK aa